

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 239/1/140

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
МКДОУ «УЛАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «21» августа 2019 г. № 239, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «27» августа 2019 г. по 15 ч. 30 мин. «23» сентября 2019 г.

проведена проверка Клешневым Денисом Сергеевичем – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МКДОУ «УЛАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»

по адресу: Кемеровская область, Яйский район, с.Улановка, ул. Ишимский разъезд, 30

совместно с Заведующая МКДОУ «УЛАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»

Костиной Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка состояния огнезащитной пропитки горючих (деревянных) конструкций чердачного помещения (кровли) с составлением акта (протокол) проверки состояния огнезащитной пропитки не реже 1 раза в год,	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	18.09.2020г	
2	в здании детского сада отсутствует аварийное освещение	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;	18.09.2020г	

		п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (истек установленный заводом производителем десятилетний срок эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ВЭРС-ПК2 при вероятной установке автоматической пожарной сигнализации до 01.09.2009), п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	18.09.2020г	
4	Проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех,)	п.7.4, 5.14*, таблица 1, таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	18.09.2020г	
5	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания, что является нарушением	п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	18.09.2020г	
6	В лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах,	п. 6.18* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	18.09.2020г	
7	Помещения подвала, использующиеся как складские, не оборудованы системами противопожарной защиты	п. 14 и таблицы 3 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;	18.09.2020г	
8	отсутствует второй эвакуационный выход из помещения класса Ф1.1, предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел.: из спальни старшей группы.	п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	18.09.2020г	
9	В помещениях подвала эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,	абз. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	18.09.2020г	
10	На объекте защиты допускается хранение в помещении подвала горючих материалов	п. 23 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Прави-	18.09.2020г	

		тельства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390		
11	В двери выхода (1 этаж) армированное стекло заменено обычным	п. 36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	18.09.2020г	
12	Потолок лестничной клетки ведущей на второй этаж обшит плиткой, выполненной из материала пожарная опасность которого не подтверждена сертификатом,	п.6.25*СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	18.09.2020г	
13	здание, а также территория организации не имеет источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (противопожарный водопровод должен предусматриваться на отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м, количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение)	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.9.29 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	18.09.2020г	
14	Не обеспечена периодичность проверки первичных средств пожаротушения (огнетушители)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	18.09.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

Клешнев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)